



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 33 80 826, faks (22) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 25.02.2013 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/11/13

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **remont ogrodzenia i podmurówki w Przedszkolu nr 291 przy ul. Siennickiej 19b - UD-VI-ZP/11/13.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pyt. 1. Czy nowa podmurówka może być podmurówką z gotowych elementów prefabrykowanych o wysokości 250 mm (100-150 mm w gruncie)?

Odp. 1 **Nie. Ma być wysokości 300 mm, tak jak określono w materiałach przetargowych.**

Pyt. 2. Czy nowa siatka ma być o tych samych parametrach, czy można dopasować o podobnych parametrach?

Odp. 2 **Nowa siatka może być o podobnych parametrach przy zachowaniu wymaganej grubości drutów siatek.**

Pyt. 3 Czy podczas prac montażowych można korzystać z prądu z przedszkola?

Odp. 3 **Tak. Po uzgodnieniu odpłatności z administracją przedszkola i wykonaniu podłączeń przez uprawnionych pracowników wykonawcy.**

Pyt. 4 Czy ramki pod siatkę mają zostać odmalowane? Jeśli tak to jaki kolor i jaką farbą (zwykła do metalu, chlorokauczuk)?

Odp. 4 **Ramki muszą być wymalowane, zgodnie z technologią robót malarskich, farbami do metalu bądź ocynkowane.**

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty z dnia 04.03.2013 r. na dzień **07.03.2013 r.**, godziny pozostają bez zmian.

NAKŁADNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Jan Kucharski
-3237-