



Warszawa, 2011-07-01

RODEN
Road Design Polska Sp. z o. o.
ul. Lisa Kuli 9
01-512 Warszawa

TW-TK-TD-660-840-179121/3988/2011

Dotyczy: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Cukrowniczej na odc. od ul. Rożnowskiej do ul. Makowskiej w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2011 r. informuje:

I. Oдноśnie sieci wodociągowej:

W ul. Cukrowniczej znajduje się przewód wodociągowy DN 150mm.

Projekt drogowy przebudowy ulicy należy opracować stosując następujące zasady:

- Przewody wodociągowe powinny być zlokalizowane w pasie chodnika lub zieleni, w terenie ogólnodostępnym.
- Minimalna odległość przewodów wodociągowych od krawężnika powinna wynosić 0,7m
- Nad uzbrojeniem przewodów wodociągowych nie projektować miejsc postojowych.

II. Oдноśnie sieci kanalizacyjnej.

Odprowadzanie wód opadowych z odwodnienia przebudowywanej ulicy Cukrowniczej na odc. od ulicy Rożnowskiej do ulicy Makowskiej będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego I kl. (0,60×1,10) m zlokalizowanego w tej ulicy.

Projekt drogowy przebudowy ulicy należy opracować stosując następujące zasady:

- krawężniki należy projektować w taki sposób aby nie kolidowały z istniejącym uzbrojeniem kanału,
- na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć włązy do istniejących studni,
- należy sprawdzić i dostosować zwieńczenia istniejących studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w przebudowywanej ulicy zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 124:2000,
- wpusty deszczowe powinny być projektowane przy krawężnikach min. 2 m od zakończenia łuku, poza przejściem dla pieszych.

Projekt drogowy opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami należy złożyć do zaopiniowania w MPWiK S.A.

Załącznik:

1. Egz. danych technicznych

Do wiadomości:

1. Arch. I (2507/2)

Z-CADYKTORE
BIURO TECHNICZNEGO
Arch. Onopuk



DA

Zakres opracowania

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga Południe
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel: 22 338 00 00

RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50

Projekt budowy ul. Cukrowniczej
teren w granicach Dzielnicy Praga Południe
miasta stołecznego Warszawy

ko / nr upr. bud.:	Podpis:
inż. Jakub Krawczyk niezależny inżynier bez ograniczeń w specjalności drogowej IAZ/0353/POOD/08	
mgr inż. Gnieszka Strzeżysz mgr inż. Łukasik	
Wzrost do uzgodnień	Data: 06.2011

PLAN ORIENTACYJNY

Nr rysunku: 11_13/PO-01	Nr arkusza: 1 z 1
-----------------------------------	-----------------------------

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.