



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl.wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/22/16

Warszawa, dn. 31 marca 2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wymianę instalacji oświetlenia w salach Przedszkola nr 230, ul. Szaserów 118a w Warszawie** – nr sprawy UD-VI-ZP/22/16.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej informuje, że do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań i treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego zamieszczamy niżej:

1. Na stronie Zamawiającego brak jest dokumentacji projektowej, jest tylko przedmiar robót. Proszę o udostępnienie rysunków.

AD 1. Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji technicznej budynku Przedszkola nr 230.

2. Proszę o informacje jakiego typu oprawy oświetleniowe (typ, nazwa, producent) przewiduje inwestor do w/w zamówienia, dot. pozycja przedmiaru: nr 13, 14, 15, 16, 17, 18.

AD 2. Zamawiający zaleca zastosowanie następujących typów opraw lub równoważnych:

- **parter; sale zajęciowe oprawy Monza II.**
- **parter, piwnice; korytarz, pomieszczenia administracyjne oprawy Rubin Look**
- **korytarze; oprawy awaryjne j.w. z modułem awaryjnym 2h,**
- **parter kuchnia, piwnica sala zabaw; oprawy Neptun LED,**
- **parter pomieszczenia gospodarcze; Plafon LED 30W,**
- **parter gabinety; oprawy Finestra LED 21W,**
- **oprawy awaryjne zgodnie z przedmiarem.**

3. Czy Zamawiający posiada przedmiar robót w wersji elektronicznej? Jeżeli tak, to proszę udostępnienie zainteresowanym.

AD 3. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej przedmiar w wersji elektronicznej. Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w wersji ATH.

4. Proszę o wyjaśnienie n/w poz. Przedmiarowych:

- poz. 24 d.2 KNNR5 0404-08 Obudowy o powierzchni do 1,0 m2 szt.2 - Prosimy o wskazanie jakiej obudowy dotyczy, załączenie schematu?
- poz.27 d.2 KNNR5 0404-01 Rozdzielnica wtynkowa licznik Legrand szt.1 - Prosimy o szczegóły dotyczące rozdzielnic, załączenie schematu?

AD 4. pozycja 24 dotyczy robót budowlanych związanych z wbudowaniem do wnęki rozdzielnic podtynkowej 3x24, drzwiczki pełne z zamkiem - z poz. 25 d.2 - Legrand lub równoważne - szt. 1 wraz z wbudowaniem do wnęki skrzynki podtynkowej licznika 3-fazowego z poz. 27 d.2 - szt.1

pozycja 27 dotyczy prac elektrycznych związanych z przeniesieniem licznika 3- fazowego do wbudowanej skrzynki licznikowej podtynkowej z zamkiem i wizjerem do odczytu - bez schematu.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Składanie ofert do dnia 07.04.2016 r. do godz. 12:00, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 14:00