pralnia+prysznic	
4,9 m²	gres

szatnia	
9,3 m²	gres

pom. szaf chłodniczych	
16,8 m²	gres

mycie pojemników	
2,8 m²	gres

obieralnia warzyw	
13,0 m²	gres

komunikacja	
13,5 m²	wylewka betonowa

magazyn	
27,0 m²	wylewka betonowa

węzeł c.o.	
13,2 m²	terakota

toalety	
4,9 m²	gres

korytarz	
27,4 m²	gres

kuchnia	
30,9 m²	gres

pom. porządkowe	
7,7 m²	terakota

mag. art. suchych	
6,1 m²	gres

magazyn ogólny	
13,8 m²	wylewka betonowa

komunikacja	
5,6 m²	gres

schowek	
6,6 m²	lastryko

magazyn warzyw	
6,1 m²	gres

prowadzenie przewodów w kanale

prowadzenie przewodów pod stropem

grzejnik na ścianie 0,5 m wierzch od stropu

22K/600-600 grzejnik na ścianie 0,5 m wierzch od stropu

11K/600-520

22K/600-520

11K/600-400

30V/600-920

wymiennik co i zestaw pomp co

węzeł cieplny

rozdzielacze co Q=70,3kW; 16kPa Dn 80; l=0,8m

ct-ø25

NW

ZASIALANIE C.O.

POWRÓT C.O.

C.T.

Remont bloku żywienia
w budynku Przedszkola nr 220
ul. Walewska 7, Warszawa

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południa
ul.Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woźnicki, Zdanowicz
ARCHITEKCI
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.:	mgr inż. Maria Ignaczewska nr upr. St-121/86	
Projekt.:		

RZUT PIWNICY
Instalacja C.O. i C.T.

branża:	SANITARNA		S-01
data: maj 2016	skala: 1:100		