

Pytania do Przetargu:

- czy Zamawiający w ramach przewidzianych rodzajów nawierzchni wyrazi zgodę na wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki granitowej 12/14 surowo łupanej w kolorze szarym?
- czy Zamawiający w ramach przewidzianych rodzajów nawierzchni wyrazi zgodę na wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki granitowej 9/11 surowo łupanej w kolorze szarym?
- czy Zamawiający w ramach przewidzianych rodzajów nawierzchni wyrazi zgodę na wypełnienie spoin w nawierzchniach z kostek granitowych na grys lub podsypkę cementowo-piaskową 1:4?
- czy Zamawiający w ramach przewidzianych rodzajów nawierzchni wyrazi zgodę na wykonanie nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych z kostki szlachetnej identycznej jak przewidziana jest na jezdni lecz w innej kolorystyce?
- czy Zamawiający w ramach przewidzianych robót drogowych wyrazi zgodę na zamianę krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 na wymiar 15x30?
- czy Zamawiający w ramach przewidzianych rodzajów nawierzchni wyrazi zgodę na wykonanie ścieku z kostki betonowej w miejsce elementów prefabrykowanych betonowych?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki granitowej 12/14 surowo łupanej w kolorze szarym.
2. Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki granitowej 9/11 surowo łupanej w kolorze szarym.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wypełnienie spoin w nawierzchniach z kostki granitowej grysem oraz podsypką cementowo-piaskową 1:4
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kostki szlachetnej (jak na jezdni) na zjazdach i miejscach postojowych.
5. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krawężników kamiennych 15x30cm.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kostki betonowej do wykonania ścieków przykrawężnikowych.

*Jednocześnie Wydział Zamówień Publicznych informuje, że na podstawie udzielonych przez Wydział infrastruktury odpowiedzi **nie zachodzą** przesłanki do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.*