

Zapytanie do przetargu: „Modernizacja placu zabaw oraz boisk SP nr 312 ul. Umińskiego 12 oraz budowa boiska dla Zespołu Szkół nr 37 przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24”

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego nawierzchni ze sztucznej trawy o lepszych parametrach użytkowych jako produkt równoważny/ lepszy.

Proponowane parametry:

Wysokość: min 20mm

Typ włókna: monofil

Rodzaj włókna: 100% polietylen na całej długości wzmocnione rdzeniem stabilizującym

Dtex: min 11000

Grubość każdego włókna: min 210 mikronów

Ilość włókien: min 34000/m²

Waga całkowita: min 2410g/m²

Kolor włókna: 2 odcienie zieleni

Wymagane dokumenty:

Karta techniczna trawy syntetycznej i maty

Atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej oraz wypełnienia

Autoryzacja producenta wydana na zadanie objęte przetargiem

Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub aprobaty technicznej ITB lub rekomendacja techniczna ITB

Próbka trawy 25cm x 15cm

Trawa o powyższych parametrach jest trawą dużo lepszą jakościowo oraz 2.5 raza gęstsza niż wymaga zamawiający. Ze względu na gęstość posiada lepsze właściwości użytkowe, wytrzymałościowe i jakościowe.

Bardzo proszę o dopuszczenie w/w trawy jako produkt równoważny