



Warszawa dn. 08.08.2007r.

**Jacek Rządkowski  
Pracownia Projektowa R-PLAN  
ul. Naddnieprzańska 33D  
04-205 Warszawa**

SW-660-40148/6413/07

*Dotyczy: projektu przebudowy ul. Brazylijskiej w Warszawie.*

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo REF:012.1/036/JRZA/2007 z dnia: 24.07.2007r. informuje, że projektowany układ drogowy ul. Brazylijskiej nie koliduje z istniejącym przewodem wodociagowym D 150 mm w tej ulicy.

W związku z powyższym nie zgłaszamy uwag do ww. projektu drogowego.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że wypowiadamy się jedynie na podstawie załączonego do wystąpienia planu sytuacyjnego, bez rozwiązania wysokościowego. Jeżeli projektowany układ drogowy będzie przewidywał zmianę istniejących rzędnych terenu powyżej 20 cm może zaistnieć konieczność przebudowy ww. istniejącego przewodu wodociagowego.

Załącz.: 3 egz. mapy

Do wiadomości :

1. Arch. I 2402w.

**DYREKTOR**  
Ryszard Giebu  
*mgr inż. Wojciech Złazkiewicz*

Za zgodność z oryginałem

09 LIS. 2007

PODPIS

DATA