



24. 08. 2007

Warszawa, dnia

**Jacek Rządkowski
Pracownia Projektowa R-PLAN
ul. Naddnieprzańska 33D
04-205 Warszawa**

ST – SK – 660 – 840 – 40147/6412/07

Dotyczy: Warunków technicznych na przebudowę kanalizacji deszczowej w **ul. Brazylijskiej**.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo, które wpłynęło dnia 31.07.2007r. informuje, że w ul. Brazylijskiej istnieje kanał ogólnospławny Ø 0,30 m, który nie koliduje z przebudową tej ulicy.

W związku ze zmianą układu drogowego należy przebudować odwodnienie ulicy. Lokalizację wpustów dostosowaną do projektowanych krawężników i projektowanej niwelety powinien określić projektant. Na modernizację i aktualizację odwodnienia przebudowywanej ul. Brazylijskiej należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o aktualne dane techniczne dokumentację projektową. Do projektu należy załączyć dokumenty formalno-prawne terenu, gdzie będzie zlokalizowane odwodnienie oraz złożyć go w MPWiK S. A. celem uzgodnienia.

Załączniki:

1 egz. mapy z danymi do projektowania

Do wiadomości:

1. Arch. I

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

[Signature]
mgr inż. Aleksy Onopiuk

Za zgodność z oryginałem

05 WRZ. 2007

PODPIS

DATA