

Za zgodność z oryginałem  
09 LIS. 2007  
.....  
PODPIS ..... DATA .....

Warszawa, dnia 30.08.2007r.

**„R-PLAN”- Pracownia Projektowa**  
**Pan Jacek Rządkowski**  
**Ul. Naddnieprzańska 33D**  
**04-205 Warszawa**

L.dz.I/ID/1098/AKO/2007

Dot.: budowy ulicy Brazylijskiej w Warszawie.

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 24.07.2007r. (data wpływu 31.07.2007r.) dotyczące przebudowy ul. Brazylijskiej w Warszawie, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. informuje, że w rejonie przebudowywanej ulicy Brazylijskiej przechodzą następujące sieci ciepłownicze:

- a) Przed skrzyżowaniem ulicy Brazylijskiej z ul. Saską przechodzi poprzecznie magistrala sieci ciepłowniczej „PŁ” kanałowa 2xDn500;
- b) W rejonie budynku Brazylijska 6 przebiega kanał nieczynnej sieci ciepłowniczej 2xDn125;
- c) Między budynkami Brazylijska 7A i Brazylijska 14 przechodzi sieć ciepłownicza kanałowa 2xDn100;
- d) Między budynkami Brazylijska 20 i brazylijska 11 przebiega sieć ciepłownicza preizolowana 2xDn100;
- e) Pomędzy budynkami Brazylijskiej 15 i Brazylijska 20 jest zlokalizowana istniejąca sieć ciepłownicza kanałowa 2xDn100;


W załączeniu przesyłamy Państwu profile istniejących sieci ciepłowniczych celem sprawdzenia wysokościowego usytuowania sieci ciepłowniczych w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku znacznego obniżenia rzędnych projektowanej przebudowy jezdni w stosunku do stanu aktualnego, należy opracować sposób zabezpieczenia istniejących sieci ciepłowniczych i uzgodnić w SPEC S.A.

Ewentualny demontaż nieczynnej sieci ciepłowniczej 2xDn125 prowadzić w uzgodnieniu z ZEC Praga Południe. Prace związane z przebudową ulicy w rejonie czynnej sieci ciepłowniczej prowadzić pod nadzorem ZEC Praga Południe, Warszawa ul. Lizbońska 1 w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15.

Załączniki:

- 1) Plan sytuacyjny z naniesionymi sieciami ciepłowniczymi – 1 egz.
- 2) Profile istniejących sieci ciepłowniczych w rejonie przebudowy ul. Brazylijskiej  
– 1 komplet (3 sztuki)

Do wiadomości: 1. ZEC Praga Południe

Pion Inwestycji  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
mgr inż. Janusz Wojciech Sławiński