

Warszawa, dnia 27.10.2005

URZĄD M. ST. WARSZAWY
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
SIECI UZBROJENIA TERENU
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
tel. kancelarii 827-36-55

OPINIA NR 4442/2005
uzgodnienia dokumentacji projektowej

przedmiot uzgodnienia: **kanal ogólnospławny i przykanaliki odwadniające jezdnię, przebudowa sieci wodociągowej i gazowej**

lokalizacja: **WARSZAWA Praga Południe ul. Jakubowska**

dla: **m.st.Warszawa Dzielnica Praga Południe**

na wniosek z dnia: **23.09.2005**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **opiniuje pozytywnie** lokalizację w/w sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.Nr.30 poz.163) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy są obowiązani:

- zapewnić wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów wykonawczych przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

Postępowanie niezgodne z w/w przepisami podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy).

1. ZUDP informuje, że uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających ulicy, dokonano w oparciu o projekt jezdni i wjazdów wniesiony na mapę zasadniczą miasta zgodnie z załącznikiem mapowym, na podstawie proj. stałej organizacji ruchu nr IR/912/2005 z dn. 15.09.2005r. Projekt drogowy nie jest przedmiotem opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwagę że przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, należy zachować ich normatywne nakrycie. Prace ziemne-drogowe należy prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych gestorów sieci.


2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem TP Pion Sieci Obszar W-wa Wolumen 11.

3. W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie bez uszkodzania ich korzeni.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy należy zatwierdzić w Urzędzie Miasta st.Warszawy - Inżynier Ruchu Warszawa, ul.Chmielna 124.

5. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem MOZG.

6. MSG uzgadnia na podstawie warunków TRW-503/1270/05.


Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 21.11.05 podpis 

7. STOEN uzgadnia na warunkach zabezpieczenia kabli nr 4978/2005.
8. MPWiK uzgadnia na warunkach pisma TW/TK/TD-660-840/23985/4250/05.

Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym.
ilość zał. 1w 3 egz.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
mgr inż. Elżbieta Rutkowska
Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Za zgodność: E. Herubin



Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 2.11.05 podpis [signature]