



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna**

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA  
Delegatura w Dzielnicy Praga Północ  
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa  
-3- 28.06.2004

**COPLAN POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Chalubińskiego 8  
00-613 Warszawa

TW/TK/TD/660/840/13745/2141/2004

**Dotyczy: warunków technicznych budowy wodociągu oraz kanału ogólnospławnego  
wraz z odwodnieniem w ul. Karczewskiej w Warszawie**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004 r. informuje:

**I. Odnośnie zaopatrzenia w wodę.**

Przed budową nawierzchni w ul. Karczewskiej na odc. od ul. Łukowskiej do posesji nr 26 należy:

- wybudować przewód wodociągowy D100mm Lca 210m w ul. Karczewskiej na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego D150mm w ul. Sulejowskiej do istniejącego przewodu wodociągowego D100mm w ul. Łukowskiej,
- przebudować istniejący przewód wodociągowy D100mm L ca 70.0m w ul. Karczewskiej na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego D150mm w ul. Sulejowskiej do ostatniego przyłącza wodociągowego.

MPWiK S.A. nie przewiduje budowy i przebudowy przewodu wodociągowego w ul. Karczewskiej w swoich planach inwestycyjnych na najbliższe lata.

Należy opracować projekt budowy i przebudowy przewodu wodociągowego w ul. Karczewskiej oraz uzgodnić go w ZUDP i MPWiK S.A., załączając dokumenty stwierdzające własność terenu, na którym będzie projektowany przewód wodociągowy.

**II. Odnośnie kanalizacji.**

Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z posesji oraz wód opadowych z odwodnienia ulicy przy ul. Karczewskiej na odcinku ul. Łukowska - stacja obsługi Mercedesa będzie możliwe do kanału ogólnospławnego Ø 0,30 m w ul. Sulejowskiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu kanału ogólnospławnego Ø 0,30 m w ul. Karczewskiej na ww. odcinku.

Na kanał ogólnospławny wraz z odwodnieniem ulicy oraz przykanaliki należy opracować oddzielne projekty zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o dane techniczne uzyskane w MPWiK S.A.

Projekty uzgodnić w ZUDP i MPWiK S.A. Do projektów kanałów należy dołączyć dokumenty określające stan prawny terenów na którym będą on zlokalizowane.

Do projektu przykanalików należy dołączyć aktualny odpis księgi wieczystej działki.

Załącznik: 1 egz. mapy z danymi technicznymi

**Do wiadomości:**

1. Arch. II

Za zgodność z oryginałem  
2002.11.13  
mgr inż. Wojciech Cha

DYREKTOR  
d.s. Eksploatacji