



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 620 10 21 fax. 620 91 71
00 – 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

Warszawa, 30.07.2007 r.

Zatwierdzone z oryginałem
31 LIP. 2007
DATA

Pracownia Projektowa R-Plan
Jacek Rządkowski
ul. Naddnieprzańska 33 D
04-205, Warszawa

ZDM/DTŚO/1371/2007

Dotyczy : Aktualizacji projektu budowy oświetlenia ul.Karczewskiej .

Uprzejmie informujemy, że aktualizacja projektu budowy instalacji oświetlenia ulicy Karczewskiej powinna uwzględniać :

- zastosowanie słupów metalowych (stalowych ocynkowanych dwustronnie lub aluminiowych) na prefabrykowanych fundamentach betonowych ,
- montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych (metalohalogenkowych lub sodowych wysokoprężnych) ,
- wykonanie linii oświetleniowej kablem miedzianym pięciożyłowym ułożonym na całej długości w rurach ochronnych AROT (DVK , SRS – pod wjazdami) ,
- wykonanie dwustronnego zasilenia projektowanego oświetlenia ul.Karczewskiej ,

Istniejący kabel oświetlenia ulicznego pod projektowanym wlotem ul.Karczewskiej w ul.Zagójską /Łukowską należy przebudować i zabezpieczyć rurą ochronną AROT SRS O 110.

DYREKTOR
ds. Technicznych
Radosław Laskowski

Załączniki :

1. Schemat sieci oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji .
2. Wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego (przewody , wysięgniki , oprawy).