

Nr uzg. 1361K/07

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA  
Pl. Starynkiewicza nr 5, 02-015 Warszawa

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI  
Nr 1- Nr 6 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD  
PIECZĄTKĄ

Warszawa, dnia 11.08.07 r.

SPRAWDZIŁ  
**INSPEKTOR**  
ds. Technicznych  
*[Signature]*  
mgr inż. Magdalena Kraj

KIEROWNIK  
KIEROWNIK  
DZIAŁU KANALIZACJI  
*[Signature]*  
inż. Danuta Kurkowska

1) Twączę przytąca do wpustu Wp 5 oraz lokalizację  
wpustu Wp 5 należy wykonać w ZEP

2/

**Za konstrukcję odpowiada  
PROJEKTANT**

*odwodnienie*

Budowę kanału należy rozpocząć  
po sprawdzeniu rzędnych  
miejsca włączenia.

3/

*odwodnienie*

Budowę kanału należy prowadzić  
pod nadzorem technicznym  
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA  
na zlecenie inwestora

4/

Za zgodność z oryginałem  
*[Signature]*  
PODPIS  
3.1 LIP. 2007  
DATA

5/

Projektowane odwodnienie  
nie będzie przyjęte do  
eksploatacji MPWiK S.A.

6/

Uzgodnienie projektu ważne 3 lata

**TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.**

Obszar Eksploatacji w Warszawie  
Wydział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci  
ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

Projekt uzgodniono bez uwag

Nr. SC.125/M2.215-2094/09

06.09.2007

[Signature]

Data

Podpis

**Wojciech Kotarski**

[Signature]

Kierownik Działu  
Ewidencji Zasobów Fizycznych

[Signature]  
**Tadeusz Wrona**

Kierownik  
Wydziału Zarządzania  
Zasobami Fizycznymi Sieci

**Adam Janas**

Dyrektor  
Obszaru Eksploatacji w Warszawie

Za zgodność z oryginałem

**31 LIP. 2007**

Podpis

Data

1. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać w Delegaturze BNAM przy Urzędzie Dzielnicy stosowne pozwolenie na przebudowę linii kablowych nn-0,4kV
2. Prace powinna wykonać firma posiadająca uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych potwierdzone przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o..
3. Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić w Wydziale Budowy Sieci ul. Włodarzewska 68:
  - datę rozpoczęcia robót,
  - planowane zakończenie
  - nazwisko, uprawnienia bud. mistrza lub brygadzysty bezpośrednio prowadzącego prace.
4. Kable układać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYM nr WT-2002/STOEN-02 wydanymi przez STOEN.
5. Kable przed zasypaniem zgłosić do wstępnego odbioru technicznego w Wydziale Budowy Sieci (ST-B) ul. Włodarzewska 68.
6. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną wraz z wykazem współrzędnych zinventaryzowanych kabli i urządzeń oraz odpowiednie dokumenty formalno prawne.
7. Zastosować kable typu YAKY 4x150mm<sup>2</sup>/1kV
8. Przyłączenie wybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej nastąpi po uzyskaniu wszelkich decyzji i uzgodnień związanych z inwestycją przyłączeniową na RWE Stoen Operator Sp z o.o.
9. Uzgodnienie ważne z porozumieniem o usunięcie kolizji spisany z RWE STOEN Operator

Sprawdzono pod w  
zgodności z techn  
warunkami przyłą

Uzgodnienie ważne do dnia 02.05.2009  
Niniejszy egzemplarz projektu podlega  
przedstawianiu na komisję odbiorczą  
urządzeń sieciowych  
Warszawa, dnia 05.09.2008

MENEDŻER

Wojciech Faliński

Za zgodność z oryginałem  
PODPIS DATA

**UZGODNIENIA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**  
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM DTŚO nr 233/2007

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i odbiór robót przeprowadzić z udziałem nadzoru ZDM/DTŚO tel. 62010 21 w 205/245 oraz firmy konserwującej oświetlenie uliczne.
2. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości pracy istniejącego oświetlenia
3. Stosować tylko kable miedziane, lub izolowaną linię napowietrzną.
4. Kompletną dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do nadzoru DTŚO przed odbiorem
5. Dokumentacja powinna zawierać wykaz współrzędnych dla obiektów punktowych trasy kabla i słupów oświetleniowych
6. Uzgodnienie ważne do dnia...04.09.2009...

Zgodność z oryginałem

PODPIS

31 LIP. 2007

DATA

INSPEKTOR  
Nadzoru Inwestorskiego

Jan Koszrzewski  
Upr.Nr. WA-399/93