



Warszawa, dnia 23.10.2007r.

**Jacek Rządkowski
Pracownia Projektowa R-PLAN
ul. Naddnieprzańska 33D
04-205 Warszawa**

SW/ST-660-840-55161/55162/8280/8281/07

Dotyczy: przebudowy ul. Hetmańskiej na odcinku ul. Szaserów – ul. Boremlowska.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie
Spółka Akcyjna informuje:

I. Odnośnie sieci wodociągowej

Przewód wodociągowy w ul. Hetmańskiej na odcinku ul. Szaserów
- ul. Boremlowska został przebudowany na podstawie projektu uzg. 62/w/05.
Obecnie przewód nie wymaga przebudowy.

II. Odnośnie odwodnienia jezdni

Wody opadowe z odwodnienia modernizowanej jezdni ul. Hetmańskiej można
odprowadzić do istniejącego kanału ogólnospławnego \varnothing 315 mm w tej ulicy.

Projekt odwodnienia jezdni wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
w oparciu o załączone dane techniczne należy złożyć w MPWiK S.A. w celu
uzgodnienia.

Załącznik : 1 egz. danych techn.

Do wiadomości:

1. Arch. I a/a

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Aleksy Onopiuk





SW/ST-660-840-55161/55162/8280/8281/07

MIEJSKIE PRZEDSIĘWSTAWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWY SPOŁKA AKCYJNA DZIAŁ TECHNICZNY 0015 Warszawa, ul. Główna Nr 3, tel. 628-80-61	
DANE TECHNICZNE KANALOWE	
DLA PROJEKTU: MODERNIZACJA JEZON	
Nr: 1	
ul. MEJMANOWSKIEJ	
1: 500	Nyschość spodu ścieka wpustów powyżej nad dnem kanalu 1315mm Głębokość 200 mm
SPECJALISTA d/s Technicznych mgr inż. Stanisława Wróblewska	KIEROWNIK DZIAŁU ds. Technicznych Zbigniew Fijałkowski 23.10.2012 Danuta Tusińska

Usytuowanie prz. wodociąg-
owego i kanału wzdłuż trasy
WPG, orientacyjne

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie
wodociągowym i kanałach należy
sprawdzić w terenie.

Należy wykorzystać istniejące
uzbrojenie kanału do włączenia
przyłącza kanalizacyjnego.

Dane techniczne
ważne 3 lata