



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (022) 813 71 64, faks (022) 810 00 35

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Znak: UD-VI-ZP/65/08

Warszawa, dnia 12 czerwca 2008 r.

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy Inwestor posiada inwentaryzację budowlaną czy należy wykonać.
2. Czy należy wykonać projekt węzła ciepłego
3. Proszę o określenie w jakich pomieszczeniach należy wykonać klimatyzację.
4. Czy inwestor posiada warunki na dodatkowy przydział:
 - energii elektrycznej
 - ciepłej wody
 - centralnego ogrzewania
 - zimnej wody
 - odprowadzenie ściekówjeśli nie kiedy dostarczy projektantowi
5. Czy Inwestor posiada decyzję o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku, jeśli nie kiedy ją przekaże projektantowi.
6. Czy przetargiem objęte są przyłącza jeśli wynikną z nowego przydziału.
7. Czy należy wykonać projekt drogowy – ukształtowanie terenu.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

ad. pkt. 1 - Urząd Dzielnicy posiada częściową inwentaryzację budowlaną (układ pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach),

ad. pkt. 2 - projektu węzła ciepłego nie należy opracowywać,

ad. pkt. 3 - klimatyzację należy zaprojektować we wszystkich pomieszczeniach budynku,

ad. pkt. 4 - dodatkowy przydział mediów dla potrzeb : co , cw , zw , i kanalizacji nie jest potrzebny. Ze względu na zwiększoną ilość energii elektrycznej na potrzeby klimatyzacji może wystąpić konieczność dodatkowego przydziału mocy po określeniu zapotrzebowania na energię przez projektanta.

ad. pkt. 5 - nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania budynku.

ad. pkt. 6 - jeżeli po bilansie mocy zaistnieje konieczność opracowania P.T. przyłącza elektr. do budynku to należy to opracować w ramach ogłoszonego przetargu.

ad. pkt. 7 - projektu drogowego nie należy opracowywać.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski
-2426-