



OZNACZENIA

- proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany okrągły (h=7m) z wysięgnikiem jednoramiennym o wysokości 2m i wysięgu 1m lub 2m, 4m w miejscach oznaczonych i oprawą oświetleniową sodową o mocy 70W – montaż opraw na wysokości 9m (np. słup Valmont-ANTARES (h=7m) z wysięgnikiem OC-KCC o wysokości 2m i wysięgu 1m, 2m i oprawą „Iridium” SGS 252/70W lub inny spełniający równoważne parametry zgodnie z rys. nr 3)
- proj. kabel YKYzo 5x16 mm² ułożony w rurze DVK Ø 75 lub na odcinkach wskazanych na rysunku dodatkowo z bednarką FeZn 25x4
- proj. rura osłonowa sztywna SRS Ø 110 (wg. oznaczeń na rysunku)
- proj. miejsce uziemienia słupa bednarką FeZn 25x4
- istn. słup oświetleniowy żelbetowy typu OZ-9 lub WZ-9 do demontażu
- istn. słup parkowy do demontażu
- istn. linia oświetleniowa 2xAL 16 mm² do demontażu
- istn. kabel oświetleniowy typu YAKY do demontażu na odcinkach rozbieżnych od projektowanej trasy kabla YKYzo 5x16 mm²
- istn. kabel oświetleniowy sieci osiedlowej
- istn. słup oświetleniowy typu OZ-9 lub parkowy (wg. oznaczeń)
- istn. szafa oświetleniowa typu SOK nr OS-1240

teren C.H. "Promenada"

P.P.U.H. "Podkowa" Sp.J. Boguszewski Perkowski ul. Srebrna 3/7, 00-810 Warszawa			Nazwa inwestycji: Budowa oświetlenia ul. Perkuna na odc. od ul. Fiedorfa do C.H. "Promenada" w Warszawie		
Inwestor: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa			Temat: Plan budowy oświetlenia		
Projektant: Elżbieta Wirska upr. bud. St-205/81	Podpis: 	Opracował: inż. Mirosław Boguszewski upr. bud. St-159/86	Podpis: 		
Sprawdzający: mgr. Leszek Piłarski upr. bud. Wa-298/02	Podpis: 	Skala: 1:500	Data: 07.08r.	Rysunek: 1	