

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW
PROJEKTOWANYCH SŁUPÓW I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

SŁUP OŚWIETLENIOWY – słup stalowy ocynkowany okrągły o wysokości 7m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o kącie nachylenia od poziomu 5^0 i wysokości 2m o sylwetce nieznacznie zakrzywionej, gwarantujący montaż opraw na wysokości 9m, posiadający śrubowy system łączenia wysięgnika ze słupem, stopę o wymiarach 412mm / 412mm przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych o rozstawie kotw 300mm / 300mm, drzwiczki wnękowe o wymiarach 400mm x 100mm znajdujące się na wysokości 500 mm od stopy fundamentowej słupa, we wnęce słupa zaczep na śrubę ochronną oraz tabliczkę słupową, wykonany metodą spawu plazmowego PAW (Plasma Arc Welding) pozwalającego na uzyskanie tzw. spoiny bezszwowej (niewidocznej) w miejscach połączeń.

(np. słup typu Valmont – ANTARES (h=7m) wraz wysięgnikiem OC-KCC o wysokości 2m i fundamentem prefabrykowanym F-100/43 lub inny spełniający powyższe parametry)

OPRAWA OŚWIETLENIOWA – oprawa sodowa o mocy 70W i stopniu ochrony dla całej oprawy IP 66 łącznie z komorą układu stabilizująco-zapłonowego, posiadająca odbłyśnik o zmiennym położeniu zapewniający regulację strumienia świetlnego oraz dużą wydajność zarówno z lampami CDO-T/TT jak i SON-T, trwałą obudowę wykonaną z wzmacnianego włókna szklanego w powłoce poliestrowej (IMC) zapobiegającej przed jego naświetlaniem, wykonana w kolorze szarym RAL 7035, posiadająca klosz wandaloodporny wykonany z poliwęglanu, skrzynkę osprzętu elektrycznego z poliamidu, posiadająca optykę „Opti-O" z odbłyśnikiem umocowanym na pokrywie obudowy ułatwiający dostęp do lampy oraz czynności konserwacyjne i obsługę.

(np. oprawa typu „Iridium" SGS 252/70W lub inna spełniająca powyższe wymagania)

Zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) z późniejszymi zmianami należy stosować w niniejszym opracowaniu jedynie wyroby dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami ustawy „O Wyrobach Budowlanych" z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). W związku z powyższym należy stosować jedynie słupy i oprawy oświetleniowe posiadające deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi i oznakowane znakiem „CE" lub znakiem budowlanym „B".

P.P.U.H "Podkowa" Sp.J. Boguszewscy Perkowscy
ul.Srebrna 3/7; 00-810 Warszawa

Inwestor:
Urząd m. st. Warszawy
Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Nazwa inwestycji:
Budowa oświetlenia ul. Perkuna na odc. od ul. Fieldorfa do C.H. "Promenada" w Warszawie

Temat:
Sylwetka słupa oświetleniowego

Projektant:	Podpis:	Opracował:	Podpis:
Elżbieta Wirska upr. bud. St-205/81		inż. Mirosław Boguszewski upr. bud. St-159/86	

Sprawdzający:	Podpis:	Skala:	Data:	Rysunek:
mgr. Leszek Pilarski upr. bud. Wa-298/02		*1:50*	*07.08r.*	*3*