



Pracownia Projektowa " R-PLAN"
Jacek Rządkowski
ul. Naddnieprzańska 33D
04-205 Warszawa

Dotyczy: nowego układu drogowego ul. Dynowskiej.

I. Odnosnie wodociagów.

Zwracamy uwagę, że jeżeli projektowany układ drogowy będzie przewidywał zmianę istniejących wódników terenu powyżej 20cm może zaistnieć konieczność skorygowanie projektu przewodu wodociągowego. Zgłoszone w niniejszym piśmie uwagi odnoszą się tylko do planu, bez rozwiązania wysokościowego.

II. Odnosnie kanalizaciji.

Nie wnosimy zastrzeżeń do przedstawionego skorygowanego układu drogowego ul. Dynowskiej. Przyjmujemy do wiadomości, że wąż w istniejącej studni kanalizacyjnej na rogu ul. Podolskiej i ul. Dynowskiej znajdzie się w chodniku poza projektowanym krawężnikiem.

Zwieńczenia włązów na studniach w stosunku do projektowanej niwelety należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością”.

1. dane techniczne do projektowania

1. Arch. I

2-CAŁY REKTORA
25-CHNICZNYCH
47-ropiuk