



# Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (022) 338 08 26, faks (022) 338 03 69

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 11.05.2009 r.

Nr spr. UD-VI-ZP/29/09

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę ulicy Makowskiej na odcinku od ul. Szaserów do ul. Pabianickiej w Warszawie** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z wpływaniem pytań dotyczących ww. postępowania Wydział Zamówień Publicznych przedstawia poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 udzielonej w piśmie z dnia 5.05.2009 r., prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału (geosiatka czy geowłóknina) jaki należy wycenić w kosztorysie ofertowym w poz. 64.  
Z informacji uzyskanych od producentów geowłóknin i geosiatek, informujemy że część parametrów podanych w tabeli dotyczy geosiatek a część dotyczy geowłóknin.

**Odp.: W poz. 64 kosztorysu proszę przyjąć geowłókninę o parametrach jak poniżej:**

Parametr	Jednostka	Wymagania	Masa powierzchniowa (w tym tkanina) g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie: - wzdłuż pasma - wszerz pasma	kN/m	>10 >15	400
Wydłużenie przy zerwaniu: - wzdłuż pasma - wszerz pasma	%	<140 <120	400
Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny przy obciążeniu 20 kPa	m/s	0,00070	400

**Materiał musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera.**

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski  
-2426-