



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (022) 338 08 26, faks (022) 338 03 69

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 21.04.2009 r.

Nr spr. UD-VI-ZP/30/09

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę zespołu boisk przy ul. Brygady Pościgowej w Warszawie** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących ww. postępowania Wydział Zamówień Publicznych przedstawia poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Zamawiający opisując poliuretanową nawierzchnię syntetyczną do budowy boisk nie określił minimalnych parametrów technicznych jakie powinna ona spełniać i w ten sam sposób wyznaczać pewien standard jakościowy. Czy w związku z tym faktem, Zamawiający dopuści do przetargu nawierzchnię o podanych parametrach technicznych (wraz z opisem technologii jej wykonania) i uzna je za minimalne i czy Zamawiający będzie wymagał do oferty przetargowej poniższych dokumentów za pomocą których będzie mógł zweryfikować jakość i parametry oferowanych nawierzchni już na etapie składania ofert?

Warstwa wykończeniowa - bezspoinowa, nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa o grubości całkowitej min. 16 mm; (Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym, gr. warstwy 8 mm; warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym, gr. warstwy 8 mm). Nawierzchnię należy układać na przepuszczalnym podkładzie elastycznym: granulaty i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. Grubość całkowita podkładu: min. 35 mm.

Parametry minimalne nawierzchni poliuretanowej:

Poz.	Właściwości, parametry techniczne	Jednostka	Wartość wymagania
1.	Wytrzymałość na rozciąganie ,	(MPa)	≥ 0,60
2.	Wydłużenie względne przy rozciąganiu,	(%)	≥ 65
3.	Wytrzymałość na rozdzieranie ,	(N)	≥ 100
4.	Ścieralność	(mm)	≤ 0,09
5.	Twardość według metody Shore'a . A ,	(Sh. A)	55 ± 10
6.	Przyczepność do podkładu : <ul style="list-style-type: none">o betonowegoo asfaltobetonowegoo z mieszaniny kruszywa kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU gr. min. 35 mm	(MPa)	≥ 0,6 ≥ 0,5 ≥ 0,5
7.	Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : <ul style="list-style-type: none">o w stanie suchymo w stanie mokrym		≥ 0,35 ≥ 0,30

8.	Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona : o przyrostem masy , o zmianą wyglądu zewnętrznego	(%)	≤ 0,65 bez zmian
9.	Mrozoodporność oceniona : o przyrostem masy , o zmianą wyglądu zewnętrznego	(%)	≤ 0,8 bez zmian

Dokumenty:

1. Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni (np. Labosport) lub dokument równoważny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Odp.: Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania zawarte w pkt. 2.1.1. Nawierzchnia boiska projektu budowlanego budowy boiska przy ul. Brygady Pościgowej w Warszawie oraz w SIWZ Cz.III pkt. 2.V.E. ppkt. 1 i 2.

2. Zamawiający wymaga, aby oferent mógł się wykazać referencjami z wykonanych minimum trzech robót o podobnej specyfice o wartości min. 600.000 zł każda. Nasze pytanie brzmi: czy wystarczą referencje z trzech robót boisk sportowych na łączną kwotę ponad 1.800.000 zł?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawił referencje potwierdzające wykonanie boisk o zakresie jak przedmiot zamówienia, o wartości robót brutto nie mniejszej niż 600 000 PLN każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. Zamawiający w pkt 2 SIWZ wymaga, aby Wykonawca podał termin w tygodniach od daty wprowadzenia na budowę, natomiast w Formularzu Oferty wpisany jest termin do 30.09.2009 r. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma podać termin wykonania zamówienia w tygodniach czy do konkretnego dnia.

Odp.: Wykonawca podaje w ofercie propozycję okresu realizacji, licząc w tygodniach od daty wprowadzenia na budowę. Zamawiający przekazuje w załączeniu poprawioną 1-szą stronę Formularza Oferty.

Informujemy jednocześnie, że Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia **30.04.2009 r. do godz. 12.00**. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **30.04.2009 r. o godz. 13.00**.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski
-2426-

Załączniki:

- poprawiona 1-sza strona Formularza Oferty