

⌀ - zacisk połączeń zewnętrznych w RWC

MK2 - manometr kontaktowy instalacji c.w.

UWAGA: 1.Styki obwodów głównych wyłączników F3 i F4 typu M250 połączyć szeregowo !

2. * Przy wyłączaniu pomp c.w. na noc przez regulator 5475-2, przekaźnik czasowy PC2 ustawić na czas równy połowie dobowego czasu pracy pomp !

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INSTALATOR"			
PROJEKTOWAŁ	Stefan Jobda upr. bud. St-396/86		BRANŻA: Elektryczna
SPRAWDZIŁ	Andrzej Mochocki upr. bud. St-37/82		SKALA:
NAZWA OPRACOWANIA: MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO WRAZ Z AUTOMATYKĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH UL. MAJDAŃSKA 30/36 W WARSZAWIE	PBW		NR UMOWY: ---
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT STEROWANIA POMPAMI C.W. Z NAPRZEMIENNĄ PRACĄ POMP		DATA: 01.2008.	NR RYS.: 05