



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (022) 338-0-826, faks (022) 338-0-369

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Znak: WZP-VI-ALU-341.....

Nr spr. UD-VI-ZP/40/08

Warszawa, dnia 26 maja 2009 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na wymianę instalacji elektrycznej w Centrum Kształcenie Praktycznego nr 5 ul. Mińska 1/5.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga Południe informuje, że w dniu 21 maja oraz 25 maja 2008 r. wpłynęły zapytania dot. ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść wszystkich pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

• **Pytanie:** Z uwagi na duże wahania cen, wyglądu i estetyki materiałów od różnych producentów, prosimy o wskazanie od jakiego producenta mają być zastosowane następujące materiały:

1. Koryto kablowe PCV;

Odp.: można zastosować korytko PCV firmy Legrand, Polam Suwałki lub równoważne.

2. Koryto kablowe z blachy stalowej;

Odp.: korytko z blachy stalowej nie występuje w przedmiarze.

3. Koryto kablowe siatkowe;

Odp.: korytko kablowe siatkowe nie występuje w przedmiarze.

4. Osprzęt instalacyjny;

Odp.: można zastosować osprzęt instalacyjny firmy Legrand, Polo-Optima, Elda-serii Forum lub równoważne.

5. Przepusty ogniowe;

Odp.: przepusty ogniowe nie występują w przedmiarze.

6. Rury instalacyjne;

Odp.: można zastosować rury instalacyjne nie gorsze niż np. firmy Polam Suwałki.

7. Czy stosować gotowe zaprawy murarskie do zaprawiania bruzd – jeśli tak to jakie;

Odp.: można stosować gotowe zaprawy murarskie nie gorsze niż np. ROTBAND firmy Knauff.

8. Jaką stosować farbę emulsyjną i olejną;

Odp.: stosować farbę emulsyjną akrylową, zmywalną nie gorszą niż np. firmy DULUX;

farbę olejną nawierzchniową, do stosowania wewnętrznego, dyspersyjną, bezpieczną, ekologiczną nie gorszą niż np. StoColor In.

Zastosowane farby muszą posiadać aktualne atesty higieniczne i certyfikaty.

9. Jakie stosować źródła światła (jaka barwa);

Odp.: barwa światła jest podana w pozycji montażu opraw – barwa 840.

• **Pytanie:** Oprawa FCW196 2XPL-L 18W/840 IC/O IP65 szt. 15 podana w zestawieniu opraw jest wycofana w sprzedaży i brak jest zamiennika, proszę o podanie odpowiedniej oprawy dostępnej na rynku w zamian wycofanej;

Odp.: oprawy w/w nie występują w przedmiarze. Produkowane są oprawy zamienne typu GONDOLA FWG 200 2x18W IP66.

Jednocześnie wyjaśniamy, że wskazane nazwy producentów zostały podane w celu najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i modułów, które mogą być użyte do realizacji zamówienia. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i że może stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja itp.), wyglądu (kształt, struktura, faktura, barwa). Wykonawca nie może jednak użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót.



NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski
-2426-