Zabezpieczenie obwodu sterowniczego	Sterowanie pracą pompy P3	Sterowanie pracą pompy P3 ręczne	Sygnalizacja pracy pompy P3
1	2	3	4

Rozdz. 0,4kV – RKotłowni
3~N; 230/400V; 50Hz





RK/8		
F7–2	1	SA–CN/Y0–1
	2	ZSP3/S01–1
	3	SA–CN/Y0–2
K8–A1	4	ZSP3/S01–2
N	5	K8–A2
	6	ZSP3/HS–X2

PE

1s–RK/8
YDYżo 4x1,5mm2
ZSP3 do zestawu ster. ZSP3

1s–SA/CN
YDYżo 3x1,5mm2
VS 10–15 od centrali nawiewnej SA/CN
(szafa automatyki VS 10–15)

BUT CONSULTING

Przedszkole nr 166.
Warszawa ul. Grochowska 309/317.

Nr rys. 5

Kuchnia i zaplecze kuchenne. Instalacje elektryczne.

Rozdz. 0,4kV–RKotłowni. Odpływ 8. Schemat sterowania pompy P3.

Skala: .
Data: 09.2007r.
Nr arch.
Projektował: mgr inż. Mariusz Łepecki
Podpis:
upr. bud. nr Wa–609/93