


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Węzeł cieplny ul. Grochowska 309/317 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.50

Wartości Lux, Skala 1:59

| Powierzchnia      | $\rho$ [%] | $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min} / E_m$ |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | /          | 132        | 61             | 190            | 0.466           |
| Podłoga           | 20         | 128        | 59             | 181            | 0.462           |
| Sufit             | 50         | 19         | 13             | 23             | 0.666           |
| Ściany (5)        | 30         | 54         | 12             | 174            | /               |

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.100 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

| Nr.      | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny)                | $\Phi$ [lm] | P [W] |
|----------|-------|--|-------------|-------|
| 1        | 2     | OSRAM GmbH APOLLON® T8 VAS-MP 2L36HF (1.000) | 6700        | 79.0  |
| W sumie: |       |  | 13400       | 158.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $8.90 \text{ W/m}^2 = 6.75 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $17.75 \text{ m}^2$ )