



UWAGI:

- WYKONAĆ STUDIUM SCHŁADZĄCĄ O WYMIARACH $\varnothing 600$ I GŁĘBOKOŚCI 1,0m W STUDIUM ZAMONTOWAĆ POMPKĘ ZATAPIALNĄ KP 150 I POŁĄCZYĆ JĄ PRZEWODEM DN32 Z KANAŁIZACJĄ
- WYKONAĆ WENTYLACJĘ KAWIENIWNĄ I WYWIEWNĄ
- WENTYLACJĘ KAWIENIWNĄ WYKONAĆ JAKO KANAŁ BALSZANY O WYMIARACH 25x25cm WPROWADZONY NA ZEWNĄTRZ 2,0m PONAD POZIOM TERENU, A WEWNĄTRZ 0,3m PONAD POZIOM POSADZKI
- WENTYLACJĘ WYWIEWNĄ WYKONAĆ JAKO KANAŁ BALSZANY O WYMIARACH 25x25cm WPROWADZONY NA ZEWNĄTRZ 2,0m PONAD POZIOM TERENU, A WEWNĄTRZ 1,9m PONAD POZIOM POSADZKI
- WYKONAĆ SZLIKTĘ ZE SPADKIEM DO STUDIUM SCHŁADZĄCEJ
- POMIESZCZENIE WĘZŁA OTYNKOWAĆ, POMALOWAĆ, WYKONAĆ ŁAMPERIE FARBA OLEJNĄ
- ZAMONTOWAĆ DRZWI METALOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
- ZAMONTOWAĆ ZŁEW DOPROWADZIC DO NIEGO ZIMNĄ WODĘ I PODŁĄCZYĆ GO DO STUDIUM SCHŁADZĄCEJ
- W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODY PROWADZICI MIN. 2,0m NAD POSADZKĄ
- WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA WĘZŁA H=2,5m

"MEN-PRO"			
03-801 Warszawa ul. Zamysłskiego 15/20a tel. (22) 618 - 22 - 99 fax. (22) 618 - 11 - 67 <i>men-pro@men-pro.pl</i>			
Inwestor:	PRZEDSZKOLE NR 166 ul. GROCHOWSKA 309/317		
Adres:	03-823 WARSZAWA		
Inwestycja:	PRZEDSZKOLE NR 166 ul. GROCHOWSKA 309/317, Warszawa		
Temat:	PROJEKT WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO WYTĄCZNE BUDOWLANE		
	Tytuł Imię i nazwisko	Nr uprzw.	Podbis
Projekciował:	mgr inż. Jolanta Jajłowicka	WA-59/96	
Sprawdziła:	mgr inż. Monika Chociaj	MZJ/094/ PMCS/06	
	Branża:	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
		Skala:	1:50
	Rys.	Revizja	0
		Dato:	10.2008
			6