



UWAGA:
Włot sieci ciepłej do
budynku uzgodniono
z projektantem przyłącza m.s.c.

UWAGI:

- WYKONAĆ STUDZIENKĘ SCHŁADZAJĄCĄ O WYMIARACH Ø600 I GŁĘBOKOŚCI 1,0m W STUDIUM ZAMONTOWAĆ POMPEKĘ ZATAPIALNĄ KP 150 I POŁAGIĆ JĄ PRZEWIDEM DN:32 Z KANALIZACJĄ
- WYKONAĆ WENTYLACJĘ NAWIEWNĄ I WYWIEWNĄ
- WENTYLACJĘ NAWIEWNĄ WYKONAĆ JAKO KANAŁ BALSZANY O WYMIARACH 25x25cm WYPROWADZONY NA ZEWNĄTRZ 2,0m PONAD POZIOM TERENU. A
- WENTYLATRZ 0,3m PONAD POZIOM POSADZKI
- WENTYLACJĘ WYWIEWNĄ WYKONAĆ JAKO KANAŁ BALSZANY O WYMIARACH 25x25cm WYPROWADZONY NA ZEWNĄTRZ 2,0m PONAD POZIOM TERENU. A
- WENTYLATRZ 1,9m PONAD POZIOM POSADZKI
- WYKONAĆ SZLICHTĘ ZE SPADKIEM DO STUDIENKI SCHŁADZAJĄCEJ
- WYKONAĆ SZLICHTĘ ZE SPADKIEM DO STUDIENKI SCHŁADZAJĄCEJ
- POMIEŚCZENIE WĘZŁA OTYMKOWAĆ, POMALOWAĆ, WYKONAĆ ŁAMPERIE FARBA OLEJNA
- ZAMONTOWAĆ DRZWI METALOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
- ZAMONTOWAĆ ZŁEW DOPROWADZIC DO NIEGO ZIMNĄ WODĘ I PODŁAGIĆ GO DO STUDIENKI SCHŁADZAJĄCEJ
- W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODY PROWADZIĆ MIN. 2,0m NAD POSADZKĄ
- WYSOKOŚĆ POMIĘSZCZENIA WĘZŁA H=2,5m

<h1 style="text-align: center;">"MEN-PRO"</h1> <p style="text-align: center;">03-801 Warszawa ul. Zamysłskiego 15/20a tel. (22) 618 - 22 - 89 fax. (22) 618 - 11 - 67 men-pro@men-pro.pl</p>			
Inwestor:		PRZEDSZKOLE NR 166 ul. GROCHOWSKA 309/317	
Adres:		03-823 WARSZAWA	
Inwestycja:		PRZEDSZKOLE NR 166 ul. GROCHOWSKA 309/317, Warszawa	
<h2 style="text-align: center;">PROJEKT WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO RZUT WĘZŁA</h2>			
Temat:			
	Tytuł	Imię i nazwisko	
Projektował:	mgr inż. Jolanta Jajłowska		
		Nr upow.	
		WA-55/96	
		Podpis	
		Bienza:	SANITARIANA
		Forma	PROJEKT WYKONAWCZY
		Skala:	1:50
		Dot:	10.2008
		Rys.	
Sprowadzilo:	mgr inż. Monika Chodałaj		
		MAZ04064 PMS0106	
		0	2