

WĘZEŁ PODŁĄCZENIOWY

OZNACZENIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I POMIARÓW

BRC - reg. różnicy cisnienia i przepływu f-my "SAMSON" typ 47-1 Dn20; k_{vs}= 5,7m^3/h

I - integrator licznika ciepła APATOR

P - przepływomierz licznika ciepła POWOGAZ Dn25; Qn=6,0m^3/h

z.t.l. - czujnik temperatury licznika ciepła PT500

F - filtr FS-1 Dn50

	BRANŻA SANIT.	OPRACOWAŁ			
		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Elżbieta Kuta	ST-544/86	
	SKALA -	KRESLIŁ			
		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Elżbieta Płotnicka	ST-568/89	
TEMAT	P.W. WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. I C.W.				
ADRES	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 218 WARSZAWA UL. RECHNIEWSKIEGO 5B				data 06. 2009
NAZWA	SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁA PODŁĄCZENIOWEGO				nr rys. 1