

OZNACZENIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I POMIARÓW

REGULACJA ΔP/V

PDC-FC/1	Regulator różnicy ciśnienia i przepływu firmy SAMSON typ 47-1; Dn 20 kvs = 5,7 m³/h
PDC-FC/2	Filtr typ FS-1 Dn50; kvs = 54,0m ³/h

REGULACJA C.W.

TC-1	Elektroniczny regulator 5475-2 SAMSON (wspólny dla c.o. i c.w.)
TC-1/1	Zawór reg. c.w. typ 3222 SAMSON Dn15, kvs = 4,0 m ³/h
TC-1/2	Siłownik elektryczny typ 5825-13 SAMSON
TC-1/3	Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-65 SAMSON
TC-1/4	Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-64 SAMSON (dezynfekcja)
TC-1/5	Bezpiecznik STB typ 5345 - 2 SAMSON

REGULACJA C.O.

TC-2/1	Zawór reg. c.o. typ 3222 SAMSON Dn15, kvs = 2,5m ³/h
TC-2/2	Napęd elektryczny typ 5825-10 SAMSON
TC-2/3	Czujniki temp. wody (dla c.o.) PT1000 5277-2 SAMSON
TC-2/4	Czujnik temp. zewn. PT1000 5227-2 SAMSON
TC-2/5	Bezpiecznik STW typ 5343-4 SAMSON

POMIAR ENERGII CIEPLNEJ- licznik główny

NQI-1/1	Licznik ciepła APATOR
NQI-1/2	Przepływomierz MTWH Dn25; Qn = 6,0m ³/h
NQI-1/3	Czujniki Pt500 dla Dn50
NQI-1/4	Filtr typ FS-1 Dn50; kvs = 54,0m ³/h

	BRANŻA SANIT.	OPRACOWAŁ			
		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Elżbieta Kuta	ST-544/86	
	SKALA -	KRESLIŁ			
		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Elżbieta Płotnicka	ST-568/89	
TEMAT	P.W. WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. I C.W.				
ADRES	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 218 WARSZAWA UL. RECHNIEWSKIEGO 5B				data 06. 2009
NAZWA	SCHEMAT AUTOMATYCZNEJ REGULACJI WĘZŁA CIEPLNEGO				nr rys.