


NR.OBW.	01	02	03	04	05	06	07		g1	g2	g3		gk1	gk2	
P _l [kW]	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		1.2	1.2	0.8		2.0	2.0	
	oswietlenie ogólne	oswietlenie ogólne	oswietlenie ogólne	oswietlenie ogólne	oswietlenie ogólne	oswietlenie ogólne	oswietlenie ogólne	rezerwa	gn.ogólne	gn.ogólne	gn.ogólne	rezerwa	gn. komputerowe	gn. komputerowe	rezerwa

Ps=5,1kWx0.8+3,2kWx0.4+4.0kWx0.7=8.16kW
I_{ob}=12.73A



PP-U BISPROL

Sp. z o.o.

04-026 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 100
tel. 0-22 810-64-89
www.bispol.pl

PRZEDSZKOLE NR 295

Obiekt:

Warszawa ul.Atrykanska 9

Lokalizacja:

M.St Warszawa Dzielnica Praga Południe

Investor:

Stadium:

PROJEKT BUD.

Projektant:

Nr uprawnień: S1530/83, Data: 09.2009, Podpis: [Signature]

Instalacja elektryczna