



NR.OBW.	o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8		g1	g2	g3	g4	ksero	gk1	gk2	UPS	
Pi[kW]	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0		1.4	1.0	1.0	1.4	1.5	2.0	2.0	2.0	
	oswietlenie ogolne	oswietlenie ogolne	oswietlenie ogolne	oswietlenie ogolne	oswietlenie ogolne	oswietlenie ogolne	oswietlenie ogolne	oswietlenie ogolne	rezerwa	gn.ogolne	gn.ogolne	gn.ogolne	gn.ogolne	gn.ogolne	gn. komputerowe	gn. komputerowe	gn. komputerowe	

SYSTEM SIECIOWY TN-S

Pi=18.0kW

Ps=6,7kWx0.8+6,3kWx0.4+6.0kWx0.7=12,7kW

Iobl=19.73A



PP-U BISPROL

Sp. z o.o.

04-026 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. 0-22 810-64-89

www.bisprol.pl

Obiekt:

PP-U BISPROL

Lokalizacja:

Warszawa ul.Atrykanska 9

Investor:

M.St Warszawa Dzielnica Praga Południe

Stadium:

PROJEKT BUD.

Projektował:

techn Wiesław Mroz

Opracował:

techn Wiesław Mroz

Sprawdził:

mgr inż Mirosław Komorowski

Nr uprawnień:

09.2009

Data:

09.2009

Podpis:

Nazwa rysunku:

Instalacje elektryczne
tablica TP-1 piętro

Skala:

1:100

Nr rys.:

E-3