

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY



OBJAŚNIENIA:

1. Nagrzewnica wodna Q=116kW, tz/tp=80/55°C
2. Pompa obiegowa typ UP Magna 32-120F G=5 t/h dp=90kPa
3. Zawór regulacyjny trójdrogowy w komplecie z central wentylacyjną
4. Łączyć z układem sterowania centrali wentylacyjnej

Biuro Projektowe
Biuro Usług Technicznych Consulting
ul. Siennicka 12 m 22
04-005 Warszawa

Inwestor **Miasto Stołeczne Warszawa**
Dzielnica Praga Południe
Warszawa, ul.Grochowska 274

Temat:
PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BLOKU ŻYWIENIOWEGO

Adres: PRZEDSZKOLE NR 370
Warszawa, ul.Umińskiego 11

Nazwa rysunku:
RZUTY PIWNICY TRASA C.T.

Nr umowy	Stadium	Skala	Data
		1:100	

	Imię i Nazwisko	nr upraw.	Podpis
Projektant	inż. Tomasz Wiktorowicz	St-626/86	
Opracował			
Sprawdził	inż. Elżbieta Kuta	St-544/86	

Rok	Branża	Nr rys.
2010	instalacyjna	2