

UWAGI:
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne istniejącej studzienki S0

Studzienka	ODLEGŁOŚCI	RZĘDNA TERENU PROJ.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	Opis
S0	0,00	4,80	2,60	2,20	istn. st. ø1200
	12,00				kabel
S1	32,00	4,60	2,99	1,61	proj. st. bet. ø1200, właz typ ciężki
	61,50	4,60	3,35	1,25	
S2	62,50	4,60	3,40	1,20	proj. osadnik Pur–O–Vos–1,00/2,45–200
			3,45	1,15	
S3	65,50	4,60	3,50	1,10	proj. st. ø425, właz typ ciężki
S4	69,50	4,60	3,56	1,04	proj. st. bet. ø1200, właz typ ciężki
	71,00				kabel energetyczny
ACO–1	75,50	4,66	3,66	1,00	proj. odwodnienie liniowe
S4	0,00	4,60	3,56	1,04	proj. st. bet. ø1200, właz typ ciężki
ACO–2	2,50	4,60	3,60	1,00	proj. odwodnienie liniowe
S3	0,00	4,60	3,50	1,10	proj. st. ø425, właz typ ciężki
ACO–3	1,00	4,60	3,60	1,00	proj. odwodnienie liniowe

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	RODZAJ NAWIERZCHNI	ŚREDNICA, MATERIAŁ
S0 – S1	1,2% 32,0m	boisko	PVC ø200
S1 – 61,50	1,2% 29,5m	chodnik	PVC ø200
61,50 – S2	5% 1m	chodnik	kam.
S2 – ACO–1	1,6% 13m	chodnik	PVC ø200
S4 – ACO–2	1,6% 2,5m		PVC ø200
S3 – ACO–3	10% 1m		PVC ø200

ZESPÓŁ BOISK PRZY GIMNAZJUM Nr 20
ul. Afrykańska 11, Warszawa
dz. nr 14/1, 14/2 obręb 3-01-17

ETAP: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woźnicki, Zdanowicz
ARCHITEKCI
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:
Opracował: mgr inż. Maria Ignaczewska
MAZ/IS/0214/01

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

branża: INSTALACJE
data: czerwiec 2010 | skala: 1:100
K-02