

Adaptacja :

INSPEKTOR

Krzysztof Nalazek

-2097-

UWAGI :

1. na podejściu do istniejącego HP-25 wstawić trójnik ocynk. 50x50 mm
2. istniejący pion HP śr. 80 mm należy zakorkować powyżej odnogi do Sali gimnastycznej. Pozostały pion I p i II p należy zdemontować.

