



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 33 80 826, faks (022) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 24.12.2012 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/68/12

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę ulicy Nowopoligonowej w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy – II etap - UD-VI-ZP/68/12.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Czy Zamawiający dopuszcza instalowanie opraw oświetleniowych z demontażu, czy wymaga zastosowania nowych opraw wraz ze słupami?

Odp. 1: Zamawiający nie dopuszcza instalowania opraw z demontażu. Oprawy i słupy należy zamontować nowe, zgodnie z projektem.

2. Wyjaśnienie pozycji nr 1.2, 2.3 - 2.6, 2.10 - 2.12 przedmiaru robót teletechnicznych. Według tego przedmiaru ich ilość wynosi "0". Prosimy o wyjaśnienie czy jest to błąd, czy też ilości te opisują zakres prac do wykonania w ramach II etapu prac. Jednocześnie zwracamy uwagę, że opis przedmiotu zamówienia w SIWZ zakłada wykonanie 7 słupów dla napowietrznej linii teletechnicznej (wg przedmiaru mają być wykonane tylko słupy nr 5, 6 i 7).

Odp. 2: Wartości zerowe dotyczą zakresów robót zrealizowanych w I etapie. SIWZ dotyczy całego zadania (obu etapów) budowy ulicy Nowopoligonowej.

3. Wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze robót teletechnicznych (poz. 4.1 - 4.3). Przedmiary tych pozycji są wyraźnie zaniżone w stosunku do ilości wynikających z projektu. Czy należy zignorować podane w przedmiarze ilości i wycenić prace zgodnie z projektem?

Odp. 3: Projekt i SIWZ dotyczy całego zadania (obu etapów) budowy ulicy Nowopoligonowej. Ofertę należy sporządzić na podstawie przedmiarów.

4. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew ?

Odp. 4: Tak, Decyzja 196/2012 z 05.10.2012 r.

5. Jakie materiały pochodzące z rozbiórki należą do Wykonawcy ?

Odp. 5: Do Zamawiającego należy destrukcja pochodzący z frezowania warstw bitumicznych który należy odwieźć we wskazane przez nadzór miejsce na terenie Dzielnicy Praga Płd. oraz płyty chodnikowe nadające się do powtórnego wbudowania. Słupy i oprawy oświetleniowe należy zwrócić do Zakładu Konserwacji Oświetlenia.

6. Z jakiego rodzaju farby antypoślizgowej, należy wykonać oznakowanie poziome na przejazdach rowerowych, czy ma być to farba np. chemoutwardzalna ?

Odp. 6: Mają to być masy chemoutwardzalne posypane środkiem uszorstniającym.

7. Zgodnie z dz. 15 pkt. 4b) SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje jedynie roboty w zakresie sieci sanitarnych, sieci cieplnych, sieci gazowych.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania opisanego w SIWZ, przy wykazaniu:

- osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych,
- osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci cieplnych,
- osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci gazowych?

Odp. 7: Tak, Zamawiający uzna takie osoby, ponadto w przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować faktyczny zakres zamówienia.

8. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający przewiduje taki długi okres realizacji całości zamówienia, tzn. do 10 grudnia 2013 roku ? Czy będzie możliwość skrócenia czasu realizacji całości zamówienia?

Odp. 8: Zamawiający uznał, że wielobranżowość zadania i wynikające z tego uwarunkowania wynikłe z wymagań gestorów urządzeń i sieci, mogą powodować opóźnienia w wykonaniu robót drogowych. Zamawiający jednak uzna wcześniejsze zakończenie robót. Jednocześnie przypominamy o konieczności uwzględnienia w cenie oferty wszelkich działań wynikłych z wymagań stawianych przez właścicieli sieci nowo wybudowanym obiektom, przed przekazaniem ich do eksploatacji, np. prób ciśnieniowych.

Wobec otrzymania kolejnych pytań od Wykonawców informujemy, że odpowiedzi na nie udzielimy w terminie późniejszym.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty z dnia 04.01.2013 r. na dzień **08.01.2013 r.**, godziny pozostają bez zmian.

NAZWIENIK
WYDZIAŁU ZARZĄDZENIA PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Jan Kucharski
-3287-