

odpowiadając na zapytania dot. przetargu nieograniczonego na **dokumentację projektową ulicy Sulejkowskiej (UD-VI-ZP/6/13)** w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, uprzejmie wyjaśniam:

pytania z dnia 07 lutego 2013 r.

1. W ulicy są wpusty uliczne, czyli jest kanalizacja deszczowa. Proszę o sprecyzowanie, na czym ma polegać projekt odwodnienia skoro jest?

Odp. 1: Zamawiający wymaga zaprojektowania nowej kanalizacji deszczowej, np. większej ilości wpustów, tak by zapewnić prawidłowe odwodnienie ulicy. Istniejące wpusty można włączyć w opracowanie, z ewentualnym sprawdzeniem ich stanu i lokalizacji.

2. W ulicy są słupy stalowe oświetlenia ulicznego w miarę nowe. Proszę o sprecyzowanie na czym ma polegać projekt oświetlenia skoro jest ?

Odp. 2: Tak, oświetlenie ma być nowe na ocynkowanych słupach z nowoczesnymi energooszczędnymi źródłami światła. Oczywiście istniejące latarnie mogą być uwzględnione, ale zależy to od ich typu i np. nowej ich liczby wynikłej z projektu.

3. W ulicy są słupy energetyczne. Proszę o sprecyzowanie czy Inwestor wymaga projektu przebudowy słupów polegający na skablowaniu.?

Odp. 3: Warunki techniczne uzyskane od właściciela sieci dadzą odpowiedź na to pytanie.

4. Czy jezdnia ulicy ma być poszerzona?

Odp. 4: Szerokość jezdni ma być dostosowana do pozostałych odcinków (np. wlot w ulicę Karczewską) i uwzględniać warunki ruchowe.

NAZWIŚCIELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Jan Kucharski
-3287-