



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 33 80 826, faks (22) 33 80 876

[wzp@pragapld.waw.pl](mailto:wzp@pragapld.waw.pl), [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

Warszawa, dnia 24.04.2013 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/27/13

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 143 przy Al. Stanów Zjednoczonych 27 - UD-VI-ZP/27/13.**

*Szanowne Państwo*

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie: Czy deska betonowa ma być pocieniona czy pełna?

Odp. Przy wymianie ogrodzenia należy zastosować deskę betonową pełną ze względu na to, że deska ta będzie pełniła rolę podmurówki

*z pozostaniem*

*Wz Nowelnie wcz*

GLÓWNY SPECJALISTA

*Agata Ziemska*  
Agata Ziemska  
-2757-