



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 33 80 826, faks (22) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 03.04.2014 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/25/14

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na **remont ogrodzenia szkoły i boiska oraz wymiana chodników w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawie - UD-VI-ZP/25/14.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1:

Jakie ma być wypełnienie przęseł - z profili zamkniętych (jak na rysunku 2) czy z prętów pełnych (jak w przedmiarze)?

Odpowiedź:

Z profili zamkniętych jak na rys. 2.

Pytanie 2:

Z jakich profili ma być wykonana brama przesuwna? W dokumentacji brak rysunku bramy.

Odpowiedź:

Z takich samych profili jak ogrodzenie.

Pytanie 3:

Jakie ma być sterowanie bramy, czy mają być piloty, jeżeli tak to ile?

Odpowiedź:

Sterowanie bramy przyciskiem w portierni i przy pomocy dwóch pilotów z możliwością dokupienia przez placówkę dalszych.

Pytanie 4:

Czy do bramy doprowadzone jest zasilanie elektryczne? Jeśli nie, to na jakiej długości należy poprowadzić kabel zasilający z rozdzielnic?

Odpowiedź:

Okablowanie jest na terenie placówki, ale należy je sprawdzić i zweryfikować. Tablica rozdzielcza znajduje się na portierni 3,0 m od wejścia.

Ponadto informujemy, że termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu został przesunięty z dnia 08.04.2014 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰) na dzień **09.04.2014 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰).**

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dla DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE

Jan Kucharski
-3237-