


Oznaczenia:

- oprawa tubka str. 5,5 cm, 1x18W, IP–20
- oprawa typu downlight, 1x26W, IP–44
- oprawa świetłkowa 1x58W, IP–20
- oprawa świetłkowa 1x58W, IP–44
- oprawa nastropowa downlight typu Bari DLN 230, 1x26W, IP–20
- oprawa świetłkowa 1x18W, IP–65 (certyfikat CNBOP)
- oprawa okowyjna, kierunkowa, świetłkowa 1x9W z modułem 1h
- oprawa okowyjna, ewakuacyjna, świetłkowa 1x9W z modułem 1h
- łączniki instalacyjne, 10A, 230V, IP–44
- łączniki instalacyjne, 10A, 230V, IP–44
- rozdzielnica główna
- tablica licznikowa
- tablica piętro

**RUSZCZAK s.c.**

FRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
02-585 Warszawa ul. Orzeka 6m.81

Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288890, e-mail: ruszczaksc@wp.pl

MODERNIZACJA PODDASZA W PRZEDSZKOLU N. 211
przy ul. Dąbówki 20 w Warszawie

Obiekt:

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENOWEJ PARTER

Projektowa³: inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84

Opracowa³: mgr inż. Paweł Czarniecki

Sprawdzi³: mgr inż. Waldemar Duranc upr. bud. St. 239/86

Data:

Stadium:

Skala:

Nr rysunku:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–C–S 0,4kV

03.2015

P.B.W.

1:100

E-13/15-04