RP1



Odbiory:	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie awaryjne	oświetlenie istniejące do podł.	oświetlenie istniejące do podł.	rezerwa	rezerwa	Gniazda wtyczkowe 1–fazowe	Gniazda wtyczkowe 1–fazowe	Gniazda wtyczkowe 1–fazowe	Gniazdo wtyczkowe 1–fazowe	Gniazda wtyczkowe 1–fazowe	Gniazda wtyczkowe 1–fazowe	Gniazdo wtyczkowe 1–fazowe istniejące do podł.	Gniazdo wtyczkowe 1–fazowe istniejące do podł.
Nr obwodu RP1/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Typ przewodu lub kabla	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo4x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5
Moc/ilość	1,8kW	1,0kW	1,6kW	1,2kW	szt.3					szt.7	szt.7	szt.8		szt.8	szt.8		

Pz=12,0kW
Po=6,0kW
Io=10,2A

Obudowa wnękowa, drzwi metalowe, zamykane na zamek z wkładką typu 405

PROJEKTOWAŁ:
inż WIESŁAW GIZIŃSKI
upr. nr 64/Wa/73
w spec. inst. elektryczne

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:
mgr inż WALDEMAR DURANC
upr. nr St-239/86
w spec. inst. elektryczne

PODPIS:

INWESTOR:
URZĄD DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE
WARSZAWA,UL. GROCHOWSKA 274

ADRES INWESTYCJI:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA,
WARSZAWA UL.SIENNICKA 40

PRZEDMIOT ZADANIA:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ

SKALA:
-

DATA WYKONANIA:
12.2013r.

TYTUŁ STRONY:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1

NR RYSUNKU:
E.11