

Odbiory:	wyłącznik główny	lampki kontrolne	ochrona przepięciowa	centrala oddymiania	oświetlenie zewnętrzne	Zegar astronom.	oświetlenie piwnicy	oświetlenie piwnicy	Gniazda wtyczkowe 1–fazowe	rezerwa	rezerwa	Pion RPP RP1 RP2	rozdzielnia RWC
Nr obwodu RGP/				POŻ	1	2	3	4	5	6	7	8	8
Typ przewodu lub kabla	4xLgY25+16			HDGs E90 3x4	YDYżo3x1,5		YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x2,5			5xLgY16	YDYżo5x6
Moc/ilość		szt.3	szt.4	szt.1	0,1kW		0,9kW	0,7kW	szt.2			15,0kW	5,0kW

Pz=23,0kW
Po=10,0kW
Io=17,0A

Obudowa naścienna 4x24 moduły, IP–40, drzwi metalowe, zamykane na zamek z wkładką typu 405

PROJEKTOWAŁ:
inż WIESŁAW GIZIŃSKI
upr. nr 64/Wa/73
w spec. inst. elektryczne

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:
mgr inż WALDEMAR DURANC
upr. nr St-239/86
w spec. inst. elektryczne

PODPIS:

INWESTOR:
URZĄD DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE
WARSZAWA,UL. GROCHOWSKA 274

ADRES INWESTYCJI:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA,
WARSZAWA UL.SIENNICKA 40

PRZEDMIOT ZADANIA:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ

SKALA:
-

DATA WYKONANIA:
12.2013r.

TYTUŁ STRONY:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RGP

NR RYSUNKU:
E.9