

Oznaczenia:

- gniazdko wtyczkowe z bolcem ochronnym (1L+N+PE), podwójne, 16A, 230V, IP-20
- gniazdko wtyczkowe z bolcem ochronnym (1L+N+PE), podwójne, 16A, 230V, IP-44
- gniazdko wtyczkowe z bolcem ochronnym (1L+N+PE), pojedyncze, 16A, 230V, IP-44
- LSW – lokalna szyna wyrównawcza
- uziemienie
- TV – gniazdo telewizyjne
- INT – gniazdo internetowe, p/t RJ-45
- UD – domofon, unifon
- detektor dymowy pożarużaru
- ręczny ostrzegacz pożaru
- M... – siłownik otwierania klapy oddymiającej
- ZK – złącze kablowe
- płaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4
- rura ochronna AROTØ75
- drut stalowy ocynkowany FeZnØ8
- A – antenka instal. piorunochronnej h=0,5m
- RG – rozdzielnica główna
- TL – tablica licznikowa
- TP... – tablica piętrowa

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S 0,4kV

RUSZCZAK s.c.
FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81
Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaksc@wp.pl

Obiekt:	PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 46 PRZY UL. JORDANOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ PARTER
Projektowa[3]:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84
Opracowa[3]:	mgr inż. Joanna Jaświłko
Sprawdzi[3]:	mgr inż. Waldemar Duranc upr. bud. St. 239/86

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
05.2015	P.B.	1:100	E-17/15-05