



UWAGI

- instalacja istniejąca
- instalacja projektowana

ZAWÓR HYDRANTOWY

MUSI BYĆ MONTOWANY 1,35m NAD PODŁOGĄ

PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ  
POD STROPEM POMIESZCZEŃ

Obiekt

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 16

ul. REMBIELIŃSKA 20/166

03-352 WARSZAWA

TEL. 512-361-811

FAX. 22-302-84-50

03-352 WARSZAWA

Temat

PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja

INSTALACJA HYDRANTOWA PPOŻ

Skala

1 : 100

Opracował

mgr inż. Krzysztof Jabłonowski ST/343/84

Opracował

mgr inż. Paweł Jabłonowski

Nr rysunku

6