

UWAGI

instalacja istniejąca

instalacja projektowana

ZAWÓR HYDRANTOWY

MUSI BYĆ MONTOWANY 1,35m NAD PODŁOGĄ

PRZEWODY ROZPROWADZAJACE PROWADZIĆ

POD STROPEM POMIESZCZEŃ

PRECYZJA
ul. REMBIELIŃSKA 20/166
TEL. 512-361-811
FAX. 22-302-84-50
03-352 WARSZAWA

Obiekt: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 16
ul. SIENNICKA 40 WARSZAWA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: INSTALACJA HYDRANTOWA PPOŻ

Tresc rysunku: RZUT PIĘTRA II

Skala	Opracował	Uprawnienia		Nr rysunku
1 : 100	mgr inż. Krzysztof Jabłonowski	ST/343/84		5
Data 05.2015	Opracował mgr inż. Paweł Jabłonowski	-		