TABLICA TPO–B/1, piętro 1



			TPO–B/1/Gn.1	TPO–B/1/Gn.2	TPO–B/1/Gn.3	TPO–B/1/Gn.4	TPO–B/1/Gn.5	TPO–B/1/Osw.1	TPO–B/1/Osw.2	TPO–B/1/Osw.3	TPO–B/1/Osw.4	–	TPO–B/1/Osw.5	TPO–D/1/R1	TPO–D/1/R2
NR OBWODU	TPO–B/1	Sygnalizacja	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie komunikacja	Sterowanie załączeniem	Oświetlenie Awaryjne	Rezerwa	Rezerwa
SZCZEGÓŁY	Zasilanie rozdzielnicy TPO–B/1 z TPO–B/–1	Lampki sygnalizacyjne	Gniazda ogólne pokoje 110, 111	Gniazda ogólne pokoje 112, 113	Gniazda ogólne pokój 114	Gniazda ogólne korytarz	Gniazda ogólne WC	Oświetlenie ogólne WC	Oświetlenie ogólne pokoje 110, 111	Oświetlenie ogólne pokoje 112, 113, 114	zasilanie oświetlenia na korytarzu blok B piętro 1 oraz część bloku A piętro 1	przyciski bistabilne na korytarzu	Oświetlenie awaryjne na korytarzu blok B oraz część bloku A piętro 1	–	–

ABIX BIS
02-264 WARSZAWA, UL.JANISZOWSKA 9
TEL. (0-22) 846 18 52

inwestor:
Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Pd

zadanie: Budynek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Praga Południe
03–841 Warszawa, ul. Grochowska 274

temat: Schemat ideowy tablicy TPO–B/1 (odbiorów ogólnych piętra 1)

projektował:	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St-189/72		data: Lipiec 2014
opracował:	mgr inż. Sławomir Iwanowski			
	inż. Dariusz Płaszewski			branża: Elektryczna / nr rysunku: E–07
	tech. Damian Skwarnicki			
sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Stodolski	St-222/79		stadium: P.W. / skala: –