TABLICA TPO–D/1, piętro 1



			TPO–D/1/Gn.1	TPO–D/1/Gn.2	TPO–D/1/Gn.3	TPO–D/1/Gn.4	TPO–D/1/Gn.5	TPO–D/1/Gn.6	TPO–D/1/Gn.7	TPO–D/1/Gn.8	TPO–D/1/Gn.9	TPO–D/1/Osw.1	TPO–D/1/Osw.2	TPO–D/1/Osw.3	TPO–D/1/Osw.4	TPO–D/1/R1	TPO–D/1/R2
NR OBWODU	TPO–D/1	Sygnalizacja	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Rezerwa	Rezerwa
SZCZEGÓŁY	Zasilanie rozdzielnicy TPO–D/1 z TPO–D/–1	Lampki sygnalizacyjne	Gniazda ogólne pokoje 130, 131	Gniazda ogólne pokoje 128, 129	Gniazda ogólne pokój 127	Gniazda ogólne pokoje 126, 126a	Gniazda ogólne pokoje 124, 125	Gniazda ogólne pokoje 122, 123	Gniazda ogólne pokoje 120, 121	Gniazda ogólne korytarz	Gniazda ogólne WC	Oświetlenie ogólne pokoje 120, 121, 122, 123	Oświetlenie ogólne pokoje 124, 125, 126,126A	Oświetlenie ogólne pokoje 127, 128, 129, 130, 131	Oświetlenie ogólne WC	–	–

ABIX BIS
02-264 WARSZAWA, UL. JANISZOWSKA 9
TEL. (0-22) 846 18 52

inwestor:
Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Pd

zadanie: Budynek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Praga Południe
03–841 Warszawa, ul. Grochowska 274

temat: Schemat ideowy tablicy TPO–D/1 (odbiorów ogólnych piętra 1)

projektował:	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St-189/72		data: Lipiec 2014
opracował:	mgr inż. Sławomir Iwanowski			
	inż. Dariusz Płaszewski			branża: Elektryczna / nr rysunku: E–09
	tech. Damian Skwarnicki			
sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Stodolski	St-222/79		stadium: P.W. / skala: –