



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

[wzp@pragapld.waw.pl](mailto:wzp@pragapld.waw.pl), [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

Warszawa, dnia 06.08.2015 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/64/15

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na **adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Nr 331 przy ul. Szaserów 61a w Warszawie - UD-VI-ZP/64/15.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*) przekazuje poniżej wyjaśnienia Zamawiającego.

1. Proszę o wyjaśnienie n/w niejasności:

Jakie ma być przeszklenie drzwi i okien, ponieważ w przedmiarze mówi się o szkleniu szkłem typu termofloat jednostronnie P2 a Specyfikacja techn. wyk. rob. mówi Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe (termofloat).

**Odp. Szklenie okien należy wykonać szkłem bezpiecznym P2 jednostronnie od strony wewnętrznej, szklenie drzwi zewnętrznych należy wykonać szkłem bezpiecznym P2 dwustronnie.**

NAUCZELNIK  
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

*Jan Kucharski*  
3287-