


**INSRUKCJA EKSPLOATACJI ILUMINACJI
NA PLACU SZEMBEKA**

Instrukcja eksploatacji instalacji iluminacji Placu Szembeka

1. Prace konserwacyjne prowadzić mogą osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia SEP i BHP.
2. Wszelkie prace konserwacyjno-naprawcze należy prowadzić przy odłączonym napięciu w instalacji.
3. Wszelkie aparaty znajdujące się w instalacji iluminacji placu, w przypadku uszkodzeń, należy wymieniać na aparaty o takich samych parametrach.
4. Klosze i odbłyśniki opraw należy czyścić co najmniej 1 raz w miesiącu, lub częściej w razie potrzeby na wniosek inspektora nadzoru robót.
5. Co najmniej raz w miesiącu należy wykonać przegląd konserwacyjny instalacji iluminacji i fakt ten odnotować w zeszycie konserwacji.
6. Wszelkie wpisy w zeszycie konserwacji muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru robót.
7. Co najmniej raz w roku należy wykonać pomiary ochronne instalacji elektrycznej iluminacji placu.

INSPEKTOR


Tomasz Cal

-3142-