



- Oznaczenia:
- oprawa świetłówkowa Fibra 2x36 W IP65
  - oprawa świetłówkowa Fibra 2x36 W IP65 z inwerterem 1x36 W 1h
  - przewody oświetlenia YDY-3,4,5 x 1,5 w RL22
  - gniazdo 1-bieg n/t IP44 przewód YDY-3x2,5 w RL22
  - łącznik świecznikowy n/t IP44
  - puszka rozgałęźna n/t hermet. fi 70

<div>PRECYZJA</div> <div>ul. REMBIELIŃSKA 20/166</div> <div><div>TEL. 512-361-811</div><div>FAX. 22-302-84-50</div><div>03-352 WARSZAWA</div></div>				
<div>Obiekt</div> <div>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XCIX</div> <div>ul. FUNDAMENTOWA 38/42 WARSZAWA</div>				
<div>Faza</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>				
<div>Temat</div> <div>MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO</div>				
<div>Treść rysunku</div> <div>Plan instalacji oświetlenia</div>				
<div>Skala</div> <div>---</div>	<div>Uprawnienia</div> <div>Wa-379/01</div>		Nr rysunku <div>4</div>	
<div>Data</div> <div>05.2015</div>	<div>Opracował</div> <div>Waldemar Lasek</div>			