



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 44 35 356, faks (22) 44 35 541
ppł.wir@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 20 maja 2016 r.

UD-VI-WIR-IN-271-...5...-2016.LPI

Pan
Jan Kucharski
Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych
w/m

Odpowiadając na zapytania dot. przetargu nieograniczonego na wymianę poziomów zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ppoz. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie o znaku UD-VI-ZP/44/16, uprzejmie wyjaśniam:


Zapytanie firmy [REDACTED]


Przedsiębiorstwo [REDACTED]

[REDACTED] zwraca się o wyjaśnienie poniższych pytań:

- w projekcie występują punkty stałe na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – brak w przedmiarze
- brak w przedmiarze podejść do pionów
- czy na podejściach do pionów mają być nowe zawory, jeżeli tak, to jest zbyt mała ilość w przedmiarze
- czy zawory mają być łączone za pomocą śrubunków
- w projekcie jest 9 szt. zaworów termostatycznych a w przedmiarze 8 szt.
- brak w projekcie i w przedmiarze wykonania instalacji kanalizacji do zaworu antyskażeniowego BA
- brak w przedmiarze wykonania zabudowy G-K wraz z drzwiczkami zespołu zaworów z zaworem pierwszeństwa
- brak w przedmiarze odgałęzienia z PEHD DN 90x5,4 wraz tuleją kołnierkową projektowanego hydrantu
- brak w przedmiarze złączy przejściowych PE/stal
- brak w przedmiarze rury stalowej ocynkowanej dla wejść do budynku i ich zabezpieczenia

Odpowiedź: W odpowiedzi Inwestor informuje, że wszystkie wymienione braki w dokumentacji należy uwzględnić w złożonej ofercie. Na podejściach do pionów należy uwzględnić wymianę wszystkich zaworów wraz z dwuzłączkami.


WydZIAŁ Inżynierii
dla Dzielnicy Wągi Południe
Andrzej Wójcik


WydZIAŁ Inżynierii
dla Dzielnicy Wągi Południe