

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 19-11-2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
2. Wniosek z dnia: **02-11-2015**
3. Przedmiot narady: sieć - **kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn**
4. Lokalizacja sieci: **Warszawa PRAGA POŁUDNIE ul. Grenadierów w rej. ul. Białowieskiej**
5. Wnioskodawca (projektant):
DROPROJEKT Porczyk Piotr
04-409 WARSZAWA
ul. Połańców 3
6. Załączniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko	Podmiot, który reprezentuje uczestnik narady	Stanowisko uczestnika narady	Podpis
<i>Krzysztof Lipski</i> przewodniczący narady koordynacyjnej	Prezydent m. st. Warszawy	<i>uwaga nr 1</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Jaworska Nikołowska</i>	BAiPP Urz. m. st. W-wy	<i>bez uwagi</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Josanne Albry Hon</i>	Zarząd Dróg Miejskich	<i>bez uwagi</i>	<i>[Signature]</i>
<i>EWA ZGOSIA</i>	MPWIK w m. st. W-wie S.A.	<i>uwaga 3</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Małgorzata Janowska</i>	VEOLIA Energia Warszawa S.A.	<i>bez uwagi</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Madame Zadrinche</i>	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	<i>uwaga nr 2</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	RWE STOEN Operator Sp. z o.o.	<i>bez uwagi</i>	<i>[Signature]</i>
Brak umocowanego przedstawiciela	Orange Polska S.A.	-	-


Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

1. Sposób prowadzenia prac ziemnych w zasięgu koron drzew przeznaczonych do adaptacji należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe.
2. W miejscu skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie 02-235 Warszawa ul. Równoległa 4A

3. MPWiK S.A. informuje, że zgodnie z „Wytycznymi do opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” przy wpisie deszczowym należy zeprowadzić syfon.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został uzgodniony i podlega przedstawieniu na zasadniczą mapę miasta.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY


Krystyna Lipska
Główny Specjalista
w Biurze Geodezji i Katastru

Za zgodność
z oryginałem:

INSPEKTOR


Dorota Pankowska